

Résumé:

Le contenu de cette thèse cerne la méthodologie fondamentale du calcul des caractéristiques de la houle sur le courant de rejet à grand débit des centrales thermoélectriques ou électronucléaires, implantées sur le littoral. Dans le même contexte, nous avons donné les critères de similitude hydraulique et sédimentologique de modélisation, et à partir de cette étude basée sur l'analyse des résultats d'expériences, nous avons donné les recommandations techniques de protection des ouvrages en génie civil de tels aménagements du transit littoral.